<着分水井(原水)> 水質検査結果一覧表(平成27年度)

検査項目			4月14日	5月20日	6月9日	7月14日	8月19日	9月8日
水質管理目標設定項目	1	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物		0.002未満			0.002未満	
	2	ｳﾗﾝ及びその化合物		0.0002未満			0.0002未満	
	3	ﾆｯｹﾙ及びその化合物		0.001未満			0.001未満	
	4	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0004未満			0.0004未満	
	5	ﾄﾙｴﾝ		0.001未満			0.001未満	
	6	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)		0.008未満			0.008未満	
	7	亜塩素酸						
	8	二酸化塩素						
	9	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ						
	10	抱水ｸﾛﾗｰﾙ						
	11	農薬類						
	12	残留塩素						
	13	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)		13			21	
	14	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物		0.017			0.026	
	15	遊離炭酸						
	16	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.001未満			0.001未満	
	17	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ		0.001未満			0.001未満	
	18	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)						
	19	臭気強度(TON)						
	20	蒸発残留物		44			58	
	21	濁度	15.5	12.3	4.2	2.6	2.8	4.4
	22	pH値	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3
	23	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)						
	24	従属栄養細菌(CFU/mL)						
	25	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.001未満			0.001未満	
	26	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物		0.21			0.05	

<着分水井(原水)> 水質検査結果一覧表(平成27年度)

検査項目			10月20日	11月10日	12月8日	1月19日	2月16日	3月8日
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物		0.002未満			0.002未満	
	2	ウラン及びその化合物		0.0002未満			0.0002未満	
	3	ニッケル及びその化合物		0.001未満			0.001未満	
	4	1,2-ジクロロエタン		0.0004未満			0.0004未満	
	5	トルエン		0.001未満			0.001未満	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		0.008未満			0.008未満	
	7	亜塩素酸						
	8	二酸化塩素						
	9	ジクロロアセトニトリル						
	10	抱水クロラール						
	11	農薬類						
	12	残留塩素						
	13	カルシウム,マグネシウム等(硬度)		22			18	
	14	マンガン及びその化合物		0.019			0.035	
	15	遊離炭酸						
	16	1,1,1-トリクロロエタン		0.001未満			0.001未満	
	17	メチル-t-ブチルエーテル		0.001未満			0.001未満	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)						
	19	臭気強度(TON)						
	20	蒸発残留物		58			62	
	21	濁度	1.9	3.6	16.3	2.2	13.5	5.0
	22	pH値	7.4	7.3	7.1	7.3	7.1	7.2
	23	腐食性(ランゲリア指数)						
	24	従属栄養細菌(CFU/mL)						
	25	1,1-ジクロロエチレン		0.001未満			0.001未満	
	26	アルミニウム及びその化合物		0.08			0.37	

<着分水井(原水)> 水質検査結果一覧表(平成27年度)

	検　査　項　目		最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.02mg/L以下
	2	ｳﾗﾝ及びその化合物	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.02mg/L以下
	4	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.004mg/L以下
	5	ﾄﾙｴﾝ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.4mg/L以下
	6	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.08mg/L以下
	7	亜塩素酸				0	0.6mg/L以下
	8	二酸化塩素				0	0.6mg/L以下
	9	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ				0	0.01mg/L以下(暫定)
	10	抱水ｸﾛﾗｰﾙ				0	0.02mg/L以下(暫定)
	11	農薬類				0	比の和として,1以下
	12	残留塩素				0	1mg/L以下
	13	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	22	13	19	4	10mg/L以上100mg/L以
	14	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.035	0.017	0.024	4	0.01mg/L以下
	15	遊離炭酸				0	20mg/L以下
	16	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.3mg/L以下
	17	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.02mg/L以下
	18	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)				0	3mg/L以下
	19	臭気強度(TON)				0	3以下
	20	蒸発残留物	62	44	56	4	30mg/L以上200mg/L以
	21	濁度	16.3	1.9	7.0	12	1度以下
	22	pH値	7.4	7.1	7.2	12	7.5程度
	23	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)				0	-1程度以上とし,極力0に
	24	従属栄養細菌(CFU/mL)				0	1mL中2000CFU以下(暫
	25	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.1mg/L以下
	26	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.37	0.05	0.18	4	0.1mg/L以下