〈着分水井(原水)〉水質検査結果一覧表(令和2年度)

検査項目			04月14日	05月19日	06月9日	07月14日	08月19日	09月8日
水質管理目標設定項目	1	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物		0.002未満			0.002未満	
	2	ｳﾗﾝ及びその化合物		0.0002未満			0.0002未満	
	3	ﾆｯｹﾙ及びその化合物		0.001未満			0.001未満	
	4	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0004未満			0.0004未満	
	5	ﾄﾙｴﾝ		0.001未満			0.001未満	
	6	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)		0.008未満			0.008未満	
	7	亜塩素酸						
	8	二酸化塩素						
	9	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ						
	10	抱水ｸﾛﾗｰﾙ						
	11	農薬類						
	12	残留塩素						
	13	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)		18			19	
	14	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物		0.050			0.017	
	15	遊離炭酸						
	16	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.001未満			0.001未満	
	17	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ		0.001未満			0.001未満	
	18	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)						
	19	臭気強度(TON)						
	20	蒸発残留物		64			67	
	21	濁度	6.9	15.7	7.2	27.8	11.8	1.9
	22	pH値	7.2	7.2	7.4	7.1	7.4	7.3
	23	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)						
	24	従属栄養細菌(CFU/mL)						
	25	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.001未満			0.001未満	
	26	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物		0.33			0.41	

〈着分水井(原水)〉水質検査結果一覧表(令和2年度)

検査項目			10月13日	11月17日	12月8日	01月20日	02月16日	03月9日
水質管理目標設定項目	1	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物		0.002未満			0.002未満	
	2	ｳﾗﾝ及びその化合物		0.0002未満			0.0002未満	
	3	ﾆｯｹﾙ及びその化合物		0.001未満			0.001未満	
	4	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.0004未満			0.0004未満	
	5	ﾄﾙｴﾝ		0.001未満			0.001未満	
	6	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)		0.008未満			0.008未満	
	7	亜塩素酸						
	8	二酸化塩素						
	9	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ						
	10	抱水ｸﾛﾗｰﾙ						
	11	農薬類						
	12	残留塩素						
	13	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)		20			18	
	14	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物		0.016			0.016	
	15	遊離炭酸						
	16	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		0.001未満			0.001未満	
	17	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ		0.001未満			0.001未満	
	18	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)						
	19	臭気強度(TON)						
	20	蒸発残留物		67			54	
	21	濁度	3.1	2.9	2.2	2.1	3.5	5.8
	22	pH値	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2
	23	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)						
	24	従属栄養細菌(CFU/mL)						
	25	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.001未満			0.001未満	
	26	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物		0.16			0.14	

<着分水井(原水)> 水質検査結果一覧表(令和2年度)

検査項目			最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.02mg/L以下
	2	ｳﾗﾝ及びその化合物	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.02mg/L以下
	4	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.004mg/L以下
	5	ﾄﾙｴﾝ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.4mg/L以下
	6	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.08mg/L以下
	7	亜塩素酸				0	0.6mg/L以下
	8	二酸化塩素				0	0.6mg/L以下
	9	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ				0	0.01mg/L以下(暫定)
	10	抱水ｸﾛﾗｰﾙ				0	0.02mg/L以下(暫定)
	11	農薬類				0	比の和として,1以下
	12	残留塩素				0	1mg/L以下
	13	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	20	18	19	4	10mg/L以上100mg/L以
	14	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.050	0.016	0.024	4	0.01mg/L以下
	15	遊離炭酸				0	20mg/L以下
	16	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.3mg/L以下
	17	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.02mg/L以下
	18	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)				0	3mg/L以下
	19	臭気強度(TON)				0	3以下
	20	蒸発残留物	67	54	63	4	30mg/L以上200mg/L以
	21	濁度	27.8	1.9	7.6	12	1度以下
	22	pH値	7.4	7.1	7.3	12	7.5程度
	23	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)				0	-1程度以上とし,極力0に
	24	従属栄養細菌(CFU/mL)				0	1mL中2000CFU以下(暫
	25	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.1mg/L以下
	26	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.41	0.14	0.26	4	0.1mg/L以下