〈着分水井(原水)〉水質検査結果一覧表(令和7年度)

検査項目			04月8日	05月13日	06月10日	07月8日	08月20日	09月9日
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物		0.002未満			0.002未満	
	2	ウラン及びその化合物		0.0002未満			0.0002未満	
	3	ニッケル及びその化合物		0.001未満			0.001未満	
	4	1,2-ジクロロエタン		0.0004未満			0.0004未満	
	5	トルエン		0.001未満			0.001未満	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		0.008未満			0.008未満	
	7	亜塩素酸						
	8	二酸化塩素						
	9	ジクロロアセトニトリル						
	10	抱水クロラール						
	11	農薬類						
	12	残留塩素						
	13	カルシウム,マグネシウム等(硬度)		15			23	
	14	マンガン及びその化合物		0.026			0.039	
	15	遊離炭酸						
	16	1,1,1-トリクロロエタン		0.001未満			0.001未満	
	17	メチル-t-ブチルエーテル		0.001未満			0.001未満	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)						
	19	臭気強度(TON)						
	20	蒸発残留物		56			65	
	21	濁度	9.3	7.0	4.3	2.9	3.2	16.3
	22	pH値	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1
	23	腐食性(ランゲリア指数)						
	24	従属栄養細菌(CFU/mL)						
	25	1,1-ジクロロエチレン		0.001未満			0.001未満	
	26	アルミニウム及びその化合物		0.18			0.06	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸		0.000002未満			0.000002	

〈着分水井(原水)〉水質検査結果一覧表(令和7年度)

検査項目			10月7日	11月11日	12月9日	01月20日	02月17日	03月10日
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物		0.002未満			0.002未満	
	2	ウラン及びその化合物		0.0002未満			0.0002未満	
	3	ニッケル及びその化合物		0.001未満			0.001未満	
	4	1,2-ジクロロエタン		0.0004未満			0.0004未満	
	5	トルエン		0.001未満			0.001未満	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		0.008未満			0.008未満	
	7	亜塩素酸						
	8	二酸化塩素						
	9	ジクロロアセトニトリル						
	10	抱水クロラール						
	11	農薬類						
	12	残留塩素						
	13	カルシウム,マグネシウム等(硬度)		20			18	
	14	マンガン及びその化合物		0.031			0.029	
	15	遊離炭酸						
	16	1,1,1-トリクロロエタン		0.001未満			0.001未満	
	17	メチル-t-ブチルエーテル		0.001未満			0.001未満	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)						
	19	臭気強度(TON)						
	20	蒸発残留物		59			51	
	21	濁度	3.7	4.2	5.9	4.0	2.6	3.2
	22	pH値	7.4	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1
	23	腐食性(ランゲリア指数)						
	24	従属栄養細菌(CFU/mL)						
	25	1,1-ジクロロエチレン		0.001未満			0.001未満	
	26	アルミニウム及びその化合物		0.20			0.08	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸		0.000002未満			0.000002未満	

<着分水井(原水)> 水質検査結果一覧表(令和7年度)

検査項目			最高	最低	平均	回数	目標値
水質管理目標設定項目	1	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.02mg/L以下
	2	ｳﾗﾝ及びその化合物	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.02mg/L以下
	4	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.004mg/L以下
	5	ﾄﾙｴﾝ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.4mg/L以下
	6	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.08mg/L以下
	7	亜塩素酸				0	0.6mg/L以下
	8	二酸化塩素				0	0.6mg/L以下
	9	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ				0	0.01mg/L以下(暫定)
	10	抱水ｸﾛﾗｰﾙ				0	0.02mg/L以下(暫定)
	11	農薬類				0	比の和として,1以下
	12	残留塩素				0	1mg/L以下
	13	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	23	15	19	4	10mg/L以上100mg/L以
	14	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.039	0.026	0.031	4	0.01mg/L以下
	15	遊離炭酸				0	20mg/L以下
	16	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.3mg/L以下
	17	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.02mg/L以下
	18	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)				0	3mg/L以下
	19	臭気強度(TON)				0	3以下
	20	蒸発残留物	65	51	58	4	30mg/L以上200mg/L以
	21	濁度	16.3	2.6	5.6	12	1度以下
	22	pH値	7.4	7.1	7.2	12	7.5程度
	23	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)				0	-1程度以上とし,極力0に
	24	従属栄養細菌(CFU/mL)				0	1mL中2000CFU以下(暫
	25	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.1mg/L以下
	26	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.20	0.06	0.13	4	0.1mg/L以下
	27	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸	0.000002	0.000002未満	0.000002未満	4	0.00005mg/L以下