令和7年度　水質管理目標設定項目
「ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）」の測定結果

PFOS及びPFOAの暫定目標値：合計で50ng/L（=0.00005mg/L）以下

（1）浄水　　単位：ng/L

| 採水日 | 地点名 | |
|---|---|---|
| | ポンプ井 | 紫雲寺中央調整池 |
| 令和7年5月13日 | 5未満 | 5未満 |
| 令和7年8月20日 | - | - |
| 令和7年11月11日 | - | - |
| 令和8年2月17日 | - | - |

（2）原水（水源：阿賀野川）　　単位：ng/L

| 採水日 | 地点名 |
|---|---|
| | 着分水井 |
| 令和7年5月13日 | 5未満 |
| 令和7年8月20日 | - |
| 令和7年11月11日 | - |
| 令和8年2月17日 | - |

・新潟東港地域水道用水供給企業団（以下「当企業団」）は、水源である阿賀野川や浄水等における有機フッ素化合物（PFAS）について令和3年度より実態調査を実施しております。

・浄水のPFOS及びPFOAの濃度は、国が定める暫定目標値（50ng/L）を大きく下回っていることから、当企業団の浄水の安全性は確保されています。